



DELIMITACION U.E.

**LEYENDA BAJA TENSION. OBRA CIVIL**

	CENTRO DE TRANSFORMACION INTERIOR, CAPAZ DE ALOJAR EN SU INTERIOR TRANSFORMADORES SEGUN PLANOS.
	CANALIZACIONES PARA ALOJAR EN SU INTERIOR LOS CONDUCTORES ELECTRICOS, FORMADAS POR TUBOS DE P.V.C. RIGIDO Ø160, ALOJADOS EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 0,60M. (DEJANDO UN TUBO LIBRE DE RESERVA)
	ARQUETAS DE REGISTRO TIPO A-1 DE C.S.E., COLOCADAS CADA 40 M.
	ARQUETAS DE REGISTRO TIPO A-2 DE C.S.E.
	ACOMETIDA A PARCELA FORMADA POR 2 TUBOS DE Ø160

**LEYENDA BAJA TENSION. CABLEADOS Y ACOMETIDAS**

	CENTRO DE TRANSFORMACION INTERIOR, CAPAZ DE ALOJAR EN SU INTERIOR TRANSFORMADORES SEGUN PLANOS.
	REDES SUBTERRANEAS DE B.T. 400V. (3F+N), EJECUTADAS CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE ALUMINIO RV 0,6/1KV DE ASLAMIENTO DE LAS SECCIONES INDICADAS EN LOS CUADROS QUE SE ADJUNTAN, CANALIZADOS BAJO TUBO DE P.V.C. RIGIDO Ø160, ALOJADOS EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 0,60M
	CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA. CPM2-D4, PARA UN CONTADOR TRIFASICO COLOCADA EN NICHOS (540x400x250mm) CON PUERTA CON PROTECCION IK-10
	CAJA DE SECCIONAMIENTO + CGP-250 COLOCADAS EN NICHOS (780x700x200mm) CON PUERTA CON PROTECCION IK-10

Aprobado Definitivamente Acuerdo Secretario

APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO  
EL DÍA 17 DIC 2009  
EL LA SECRETARÍA



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CÁDIZ)  
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

TEXTOS REFUNDIDOS DEL DOCUMENTO DE INNOVACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BARBATE (CADIZ), MODIFICACION PUNTUAL DE LA UE-SUNC-807 CON ORDENACION PORMENORIZADA. APROBACION DEFINITIVA.

ARQUITECTO: ABEL JIMENEZ ESTUILLLO      FECHA: DICIEMBRE 2009      ESCALA: 1/500      PLANO